

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Kebutuhan air bersih pada tahun 2016 adalah 88,920 m<sup>3</sup>/hari.
2. Berdasarkan hasil tinjauan/perhitungan, ketersediaan sumber air di Desa Inomata yaitu berupa mata air alami memiliki debit sebesar 96,768 m<sup>3</sup>/hari.
3. Dengan demikian sumber air di Desa Inomata dapat memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2016.

#### **5.2. Saran**

1. Perlu dilakukan perencanaan jaringan pipa dari sumber air sampai dengan jaringan distribusi kependuduk/pelanggan.
2. Mengingat Desa Inomata terletak pada pusat Kecamatan Bone Raya dan di Desa Inomata terdapat Rumah Sakit Umum (RSU) Tombulilato maka perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam perencanaan kebutuhan air bersih untuk kawasan Kecamatan Bone Raya.